

## Relatório de Dúvidas do Processo

### Processo

**Número:** Pregão Eletrônico 100/2023**Modalidade:** Pregão Eletrônico**Orgão:** Setor de Compras e Licitações**Número do Processo Interno:** Pregão Eletrônico 100/2023**Abertura:** 22/09/2023 - 14:00**Município:** Gramado / RS

Registrado em	Assunto	Respondido Em
15/09/2023 - 12:13	Prezado Pregoeiro, solicitamos esclarecimento do item 3.3 do Termo de Referência	19/09/2023 - 17:10
<p>Pedido de esclarecimento: Prezado Pregoeiro, solicitamos esclarecimento do item abaixo retirado no termo de referência do referido edital. 3.3 Deixar os módulos devidamente instalados (instalação elétrica, instalação hidráulica e esgoto), prontos para serem utilizados.</p> <p>Dúvida: Os locais onde serão instalados os containers já possuem pontos de água, esgoto e elétrica para devida interligação? Qual a distância dos pontos em relação ao local de instalação dos módulos? NO aguardo, grata e atenciosamente, Claudia Sabadine GUAPORÉ</p> <p>CONTAINERS LTDA 41 99912-2399</p>		
<p>Segue abaixo resposta do setor solicitante: Os locais possuem instalações elétricas, pontos de água e esgoto para interligação dos containers. Quanto à distância da água, o ponto é levado com mangueira até os sanitários, sendo necessários 75m de mangueira até o container. A rede de energia é levada até o local. O Esgoto tem distância de 15m de cada container, sendo necessária a conexão no ponto de esgoto existente no local.</p>		

[Voltar](#)